

平成26年4月28日公開の「大阪市中心卸売市場本場設備管理業務委託」の仕様書84ページについて誤りがあったため、次のとおり仕様書を訂正しましたのでご確認ください。

誤

FS-15-1	5階電気室(11)(12)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-142	4	5階R-17
FS-15-2	5階電気室(13)(14)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-142	4	5階R-21
FS-17	5階発泡処理室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	5.5	B-134	3	5階R-20
FS-29	受水槽室	片吸込シロッコ	#4	PAS-RHF	5.5	B-72	2	地下B1-1

市場東棟

給気ファン(株日立製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-201	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	15.0	B-142	5	2階外周部
FS-202	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#6	PAW-RHF	18.5	5V1320	3	2階外周部
FS-203	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#5	PAW-RHF	11.0	B-71	4	2階外周部
FS-217	5階体育館	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	7.5	B-138	3	5階R-8
FS-218	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	7.5	B-61	3	5階R-7
FS-219	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	5.5	B-59	2	5階R-8
FS-220	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	7.5	B-61	3	5階R-8
FS-221	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	11.0	B-61	4	5階R-9
FS-222-1	5階電気室(3)(4)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-140	4	5階R-1
FS-222-2	5階電気室(5)(6)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-140	4	5階R-5
FS-226	5階発泡処理室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	7.5	B-140	3	5階R-4

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-26-1	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-18
FS-26-2	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-20
FS-28	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-17

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-301	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#6	LLA	22.0	C-140	4	5階ファン室B
FS-305	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4 1/2	LLA	11.0	B-102	5	5階ファン室A

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-401	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#6	LLA	22.0	C-140	4	5階ファン室C
FS-405	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4 1/2	LLA	11.0	B-105	5	5階ファン室D
FS-437	5階電気室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	7.5	B-88	4	5階ファン室D

正

市場東棟

給気ファン(株日立製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-1	地下駐車場、車路	片吸込シロッコ	#9	PAS-RHF	45.0	5V2000	4	地下B1-1
FS-2	倉庫2(大水生簀)他	片吸込シロッコ	#8	PAS-RHF	22.0	5V1700	3	地下B1-1
FS-3	倉庫(魚市)他	片吸込シロッコ	#5	PAS-RHF	11.0	B-90	4	地下B1-1
FS-4	水産容器作業所まぐろ共同解体場	片吸込シロッコ	#3	PAS-RHF	5.5	B-58	2	地下B1-1
FS-5	地下塵芥処理室(A)	片吸込シロッコ	#4	PAS-RHF	7.5	B-73	3	地下B1-1
FS-6	地下塵芥処理室(B)	片吸込シロッコ	#5	PAS-RHF	11.0	B-86	4	地下B1-1
FS-8	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-142	4	2階外周部
FS-9	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	15.0	B-144	5	2階外周部
FS-10	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#5	PAS-RHF	11.0	B-86	4	2階外周部
FS-15-1	5階電気室(11)(12)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-142	4	5階R-17
FS-15-2	5階電気室(13)(14)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-142	4	5階R-21
FS-17	5階発泡処理室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	5.5	B-134	3	5階R-20
FS-29	受水槽室	片吸込シロッコ	#4	PAS-RHF	5.5	B-72	2	地下B1-1

市場東棟

給気ファン(株日立製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-201	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	15.0	B-142	5	2階外周部
FS-202	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#6	PAW-RHF	18.5	5V1320	3	2階外周部
FS-203	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#5	PAW-RHF	11.0	B-71	4	2階外周部
FS-217	5階体育館	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	7.5	B-138	3	5階R-8
FS-218	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	7.5	B-61	3	5階R-7
FS-219	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	5.5	B-59	2	5階R-8
FS-220	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	7.5	B-61	3	5階R-8
FS-221	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込ワイド	#4	PAW-RHF	11.0	B-61	4	5階R-9
FS-222-1	5階電気室(3)(4)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-140	4	5階R-1
FS-222-2	5階電気室(5)(6)	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	11.0	B-140	4	5階R-5
FS-226	5階発泡処理室	片吸込シロッコ	#6	PAS-RHF	7.5	B-140	3	5階R-4

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-26-1	3、4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-18
FS-26-2	3、4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-20
FS-28	3、4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	11.0	B-84	5	5階R-17

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-301	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#6	LLA	22.0	C-140	4	5階ファン室B
FS-305	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4 1/2	LLA	11.0	B-102	5	5階ファン室A

市場東棟

給気ファン(株ミツヤ送風機製作所製)

機器番号	系統名称	送風機 型式			出力	Vベルト	本数	設置場所
FS-401	1. 2階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#6	LLA	22.0	C-140	4	5階ファン室C
FS-405	3. 4階仲卸売場、事務室	片吸込リミットロードファン	#4 1/2	LLA	11.0	B-105	5	5階ファン室D
FS-437	5階電気室	片吸込リミットロードファン	#4	LLA	7.5	B-88	4	5階ファン室D