

電子入札案件情報内容正誤表

項 目		正					誤				
仕様書	PDF28ページ	機器名称	機器型番	機器仕様	数量	設置場所	機器名称	機器型番	機器仕様	数量	設置場所
		受水槽	三菱樹脂(株) ヒシタンク特 NRJ 型	FRP 製 容量 36 m ³	2 基	1 階西外側	受水槽	三菱樹脂(株) ヒシタンク特 NRJ 型	FRP 製 容量 36 m ³	2 基	1 階西外側
		高置水槽	積水プラントシステム(株) セキスイフォームパネルタンク PFBS-9-15	FRP 製 容量 9 m ³	2 基	屋 上	高置水槽	積水プラントシステム(株) セキスイフォームパネルタンク PFBS-9-15	FRP 製 容量 9 m ³	2 基	屋 上
		貯湯槽	(株)ベルテックノ ステンレス貯湯槽 SV-A-1100X1280	貯湯量 1,518 m ³ 最高使用圧力 0.490MPq	2 基	地下 1 階 機械室	貯湯槽	(株)ベルテックノ ステンレス貯湯槽 SV-A-1100X1280	貯湯量 1,518 m ³ 最高使用圧力 0.490MPq	2 基	地下 1 階 機械室
別添 1 建築設備等一覧表	PDF47ページ	空調設備機器－2					空調設備機器－2				
		名称	仕様	台数	設置場所		名称	仕様	台数	設置場所	
		直だし吸収冷温水機	形式：二重効用形 呼称容量：340RT 冷房能力：1195kw 加熱能力：1060kw 燃料：都市ガス 13A 冷温水量：3400l/min 冷却水量：5120l/min	1	地下1階		直だし吸収冷温水機	形式：二重効用形 呼称容量：340RT 冷房能力：1195kw 加熱能力：1060kw 燃料：都市ガス 13A 冷温水量：3400l/min 冷却水量：5120l/min	1	地下1階	
		空冷ヒートポンプチラー	冷却能力：102.850kcal/h 冷水：450l/m 加熱能力：107.560kcal/h 温水：450l/m 容量制御 100-67-33-0%	1	塔屋1階		空冷ヒートポンプチラー	冷却能力：102.850kcal/h 冷水：450l/m 加熱能力：107.560kcal/h 温水：450l/m 容量制御 100-67-33-0%	1	塔屋1階	
別添 2 建築設備等一覧表	PDF51ページ	冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：2108kw 冷却水量：5120l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：2100kw 冷却水量：5120l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階	
		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階	
		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階	
		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階		冷却塔	形式：角形 開放式 冷却能力：652kw 冷却水量：1700l/min 自動ブロー装置 薬液タンク 100l 薬注ポンプ ダイアファム式 30l/min	1	塔屋1階	
別添 2 建築設備等一覧表	PDF51ページ	衛生設備機器					衛生設備機器				
		名称	仕様	台数	設置場所		名称	仕様	台数	設置場所	
		温水ボイラー	形式：鑄鉄製セクショナル型 伝熱面積：9.8m ² 換算蒸発量：定格996kg/h 定格出力537000kcal/h 最高圧力：1.0kg/cm ² 常用使用圧力：0.3kg/cm ² 安全弁 圧力計 その他付属品一式	1	地下1階		温水ボイラー	形式：鑄鉄製セクショナル型 伝熱面積：9.8m ² 換算蒸発量：定格996kg/h 定格出力537000kcal/h 最高圧力：1.0kg/cm ² 常用使用圧力：0.3kg/cm ² 安全弁 圧力計 その他付属品一式	1	地下1階	
		温水ボイラー	発熱量：300000kcal/Hr ON-OFF制御方式 ガス消費量：60.6m ³ /h フレームロッド方式 風圧スイッチ付 ガス圧確認スイッチ(電)：ガスコントロールバルブ その他付属品一式	1	地下1階		温水ボイラー	発熱量：300000kcal/Hr ON-OFF制御方式 ガス消費量：60.6m ³ /h フレームロッド方式 風圧スイッチ付 ガス圧確認スイッチ(電)：ガスコントロールバルブ その他付属品一式	1	地下1階	
別添 2 建築設備等一覧表	PDF51ページ	貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階	
		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階	
		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階	
		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階		貯湯槽	容量：1,518 m ³ 最高使用圧力：0.490MPq 寸法：1,100 φ × 1,280H SUS	2	地下1階	