

平成 27 年 10 月 9 日 公告



九条抽水所外1か所ポンプ設備工事

設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所	誤	正
No.1 特記仕様書(1) 11ページ 第5章 九条抽水所ポンプ設備工 第17条	1 形 式 立軸防滴保護巻線形三相誘導電動機	1 形 式 立軸防滴保護かご形三相誘導電動機
No.2 特記仕様書(1) 12ページ 第5章 九条抽水所ポンプ設備工 第18条	No.3 雨水ポンプ用原動機の一般構造概要は、下-2-4-1-8-1～3 に準ずる。	No.3 雨水ポンプ用原動機の一般構造概要は、下-2-4-1-8-1～3 に準ずる。 (但し、3 各部構造概要(1)は除く)
No.3 特記仕様書(1) 12ページ 第5章 九条抽水所ポンプ設備工 第20条	2 下-2-4-1-8-13 付属品3 のとおり	削除

No.4 図面第58号	既設建造物の施工箇所の修正 (別紙のとおり)
No.5 図面第50号～第60号	不鮮明であるため、解像度を上げた図面に差し替える



削除箇所。防食塗装を行う箇所
 削除工事のための、削除箇所は不要箇所

【塗布型ライニング工法】

削除箇所
 削除箇所
 削除箇所

東西系抽水所	
名	平成27年度 九条抽水所外1号ポンプ設備工事
種	防食塗装工事
尺度 1/100	全張 60 内 54
大阪府建設局下水道河川下水道課	日付 平成27年7月