

令和1年12月18日 公告

中之島抽水所ポンプ設備工事(その2)

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
特記仕様書 P12	第23条 2 口径 700mm	第23条 2 口径 800mm

- (2) 下-2-4-1-9-11(2)キの「水銀棒状温度計」は、「直読温度計」に読み替える。
- (3) 下-2-4-1-9-11(2)クの「燃料ろ器(複式)」は、「燃料ろ器(複式。取付け位置は、機関本体または、燃料配管の途中に取付ける。)」に読み替える。
- (4) 下-2-4-1-9-11(2)ケの「潤滑油ろ器(複式)」は、「潤滑油ろ器(複式または、自動洗浄式)」に読み替える。
- (5) 下-2-4-1-9-11(2)コの「始動空気圧力計」は、「始動空気圧力計(取付け位置は、機関本体または、空気配管の途中に取付ける)」に読み替える。
- (6) 下-2-4-1-9-12(1)イは、「潤滑圧力スイッチ」に読み替える。
- (7) 下-2-4-1-9-12(1)オは、削除する。
- (8) 下-2-4-1-9-12(2)キは、削除する。
- (9) 下-2-4-1-9-13(2)は、「温水循環装置は、温水を循環することで機関の冷態負荷起動による、燃料の不完全燃焼で発生する黒煙を防止するものである。」に読み替えるとともに、同項目ア～オは、削除する。
- (10) 下-2-4-1-9-15(3)は、削除する。

2 下-2-4-1-9-13付属品3(機関本体に付属しないもの)については、機関本体付属とする。また、次の項目を追加する。

(1)過給機	1式
(2)空気冷却器	1式
(3)空気ろ過器	1式
(4)番号板	1枚

第23条 本工事で製作するNo.1吐出弁の仕様は、次のとおりである。

1	形 式	電動バタフライ弁
2	口 径	700mm (誤) 800mm (正)
3	設計圧力	0.2MPa
4	操作圧力	0.2MPa
5	開閉装置	電動式 1.5kW×400V×60Hz×30分定格 ブレーキ付
6	弁開閉時間	60秒以内
7	数 量	1 台

第24条 No.1吐出弁の一般構造概要並びに製作条件は、下-2-4-1-5-1に準じる。

第25条 No.1吐出弁の付属品は、下-2-4-1-5-2～3に準じ、以下を追加する。

1	番号板	1 枚
---	-----	-----