

令和2年7月15日 公告

今福下水処理場No.13雨水ポンプ設備工事

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
特記仕様書 P13	第33条 2 ポンプには次の保護装置を具備する。 (ア)浸水検知器(b接点) (イ)温度検知器(b接点)	削除

おりとする。

- 1 (2) 「給水ポンプは、水中モータ渦巻ポンプで、ポンプとモータは、直結した一体構造とし、羽根車は青銅製、ステンレス鋼製またはステンレス鋳鋼製とする。」に読替える。

2 ポンプには次の保護装置を具備する。

(ア) 浸水検知器 (b 接点)

(誤)

→ 削除 (正)

(イ) 温度検知器 (b 接点)

第34条 給水ポンプの付属品は、下-2-4-1-12-5, 6 に準じる。なお、次の項目を追加する。

- 1 下-2-4-1-12-4-6 に、「端子箱 (端子台とも) … 1 式」を追加する。

第35条 配管材料は、下 2-2-1 に準じ、次のとおりとする。

- 1 配管の仕様は、次のとおりとする。

配管の区分	配管材料	口 径	備考
No.13 雨水ポンプ 吐出配管	DCIP (D3)	1500 mm～1800 mm	水協 7.5K フランジ
	DCIP (D3) 遊動フランジ付短管	1500 mm	水協 7.5K フランジ
給水管 (ポンプ室内)	SGP-VA	50A	JIS10K フランジ
給水管 (冷却水槽内)	SUS304TP Sch20	50A	JIS10K フランジ
潤滑水戻り管	SGP-VB	50A	JIS10K フランジ

- 2 弁類の仕様は、次のとおりとする。

弁類の区分		名 称	仕 様	口 径
給水管	手動弁	仕切弁	青銅製 JIS10K フランジ	50A
		逆止弁	青銅製 JIS10K フランジ	50A
潤滑水戻り管		流れスイッチ	検流器付 水用 JIS10K フランジ式	50A

- 3 雨水ポンプ吐出管には、圧力計取付座 (25A 以上)、圧力伝送器取付座 (80A 以上) 及び空気抜き弁取付座 (75A) を設ける。

第36条 鋼製品類は、下 2-2-3-1～11 に準じ、次のとおりとする。

- 1 本工事で製作する鋼製品類は、次のとおりとする。

(1) 階段 (SS400+Zn) 1 式※

(2) 電動機点検歩廊、階段 (SS400+Zn) 1 式

(3) 配管支持架台 (SS400+Zn) 1 式

※階段については撤去再利用とし、踊場のみ新設する。

- 2 本工事で製作する鋼製品類は、形鋼溶接製とし、SS400 を使用する部材については、加工後に溶融亜鉛めっきを施す。