

平成28年11月2日 公告  
「萩之茶屋第1住宅1号館建設工事」

○設計図書の一部に表記誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
特記仕様書 P. 41 19. 9. 2_施工 7	天井ボード張りは、目透し工法(目地底テープ張り)とする。	天井ボード張りは、 <u>クロス下地部は突付け工法とし、吹付け下地部は目透し工法</u> (目地底テープ張り)とする。
特記仕様書 P. 41 19. 11. 3_施工 1(1)(ロ)	S1工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(1種b)厚さ50mm	S1- <u>E</u> 工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(1種b)厚さ50mm
特記仕様書 P. 41 19. 11. 3_施工 1(1)(ハ)	S1工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(1種b)厚さ50mm	S1- <u>E</u> 工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(1種b)厚さ50mm
特記仕様書 P. 41 19. 11. 3_施工 1(1)(ニ)	S1- <u>E</u> 工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(3種b)厚さ25、50mm	S1工法 押出法 <sup>ホ</sup> リスレンフォーム(3種b)厚さ25、50mm
数量内訳書 (小明細表) No. 89内外装工事 適用欄 7行目	T-4 <u>突付け</u>	T-4 <u>目透し</u>
数量内訳書 (小明細表) No. 89内外装工事 適用欄 9行目	繊維混合セメント板 T-4 <u>突付け</u>	繊維混入セメント板 T-4 <u>目透し</u>
数量内訳書 (小明細表) No. 90内外装工事 適用欄 4行目	繊維混合セメント板 T-4 <u>突付け</u>	繊維混入セメント板 T-4 <u>目透し</u>
数量内訳書 (小明細表) No. 90内外装工事 適用欄 5行目	繊維混合セメント板 T-4 <u>突付け</u>	繊維混入セメント板 T-4 <u>目透し</u>
数量内訳書 (小明細表) No. 90内外装工事 適用欄 13行目	T-4 <u>突付け</u>	T-4 <u>目透し</u>
数量内訳書 (小明細表) No. 90内外装工事 適用欄 14行目	T-4 <u>突付け</u>	T-4 <u>目透し</u>