

令和2年10月6日 公告分  
「野田中学校増築その他工事」

○数量内訳書に誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
数量内訳書 9 鉄筋コンクリート用異形棒鋼における摘要欄	JIS C3112 SD390 D29	JIS C3112 SD345 D29
数量内訳書 72 壁汁合板張り（有孔）の追加	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 72 壁プリント合板張りの追加	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
数量内訳書 72 壁グラスウール充てんの数量	24.1	130







