

平成 26 年 12 月 4 日 公告

「城東消防署建設機械設備工事」

設計図面 修正箇所

図面番号	図 面 名 称
3 5	機器表 (空調・換気) 3 期

パッケージ型空調和機（電気式）

機器番号	系統	型式	台数	機種	コイル能力		電源			圧縮機	送風機			設置階	備考
					冷却能力 kW	加熱能力 kW	φ	V	消費電力 kW (冷房/暖房)		送風量 CMH	機外静圧 Pa	kW 以下		
[3期]															
PAC-F403A	4階公舎和室	移設品	天井カセット型(1方向)	1	室内機	3.6	4.0							4階	室外機は残置
PAC-K101	1階仮受付	撤去	ルームエアコン	1	室外機	3.6	4.2							1階	撤去後引渡し
			壁掛型	1	室内機	3.6	4.2	1	100	0.90/0.84	0.95			1階	撤去後引渡し

削除

PAC共通
 ※1. 冷房・暖房能力はJIS条件時の値を示す
 ※2. 室外機はインバーター機能付としスプリング付防振架台を付属する
 ※3. 室内機には防振吊ハンガー+ドレンアップ及びロングライフフィルターを付属する
 ※4. 室内機リモコン、配管、配線、リモコン渡り配線、集中リモコン配管、配線全て本工事に含む

送風機

機器番号	系統	型式	台数	番手 (羽根径)	送風機		kW 以下	φ	V	起動方式	設置階	備考	
					送風量 CMH	機外静圧 Pa							
[3期]													
FE-T401	公舎浴室		浴室用換気扇(2室用)	1	-	200	100	1.25	1	100	直入	4階	副吸込口×1 専用コントローラは機械設備工事で購入の上電気設備工事渡し 風量比-風呂：脱衣室=1:1
FE-T402	公舎キッチン		レンジフードファン(自然給気タイプ)	1	-	400	100	0.09	1	100	直入	4階	現地ON-OFF発停、給気接続口付型
FE-F402	公舎便所	移設品	天井扇	1	-	100	100	0.03	1	100	直入	4階	1期衛生室より移設、現地ON-OFF発停
FE-F403	公舎物入	移設品	天井扇	1	-	150	100	0.04	1	100	直入	4階	1期署長室より移設、タイマー発停(現地タイマースイッチ)
DE-F101	車庫	移設品	デリバントファン(天カセ形)	3	-	500	-	0.06	1	200	直入	1階	現地ON-OFF発停(DF-S101発停に組込)
FE-K101	仮設受付	撤去	天井扇	1	-	100	100	0.03	1	100	直入	1階	撤去後引渡し

削除

特記無き限り全熱交換器を除く発停及びスイッチ・配管・配線は電気設備工事とする