

平成 27 年 10 月 30 日 公告

「北野都島線共同溝遠方監視装置改修工事」

- ・設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正
頁 0-0010 第 0002 号単価表 5 行目	被遠隔監視装置 無停電電源装置 1 kVA	被遠隔監視装置 無停電電源装置 2 kVA