

平成29年6月14日 公告

「工芸高等学校・第二工芸高等学校空調設備改修工事」

○数量公開(数量内訳書)の一部に誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤		正	
	名称	摘要	名称	摘要
数量内訳書 32頁目 細目別内訳(2枠目) 第2項目		EHP-14 <u>天井カセット(4方向)</u> 冷房能力:14.0kW×3 リモコン・据付費共		EHP-14 <u>天井吊形</u> 冷房能力:14.0kW×3 リモコン・据付費共
数量内訳書 39頁目 細目別内訳(2枠目) 第2項目		室内機 GHP-2.5 天井吊形 冷房能力: <u>7.1kW×2</u> リモコン・据付費共		室内機 GHP-2.5 天井吊形 冷房能力: <u>9.0kW</u> リモコン・据付費共
数量内訳書 42頁目 細目別内訳(5枠目) 第2項目	膨張タンク	EXT-1 ステンレス鋼板製一体型 <u>2000W*1400D*1600H</u> 平架台共	膨張タンク	EXT-1 ステンレス鋼板製一体型 <u>2000W*1500D*1500H</u> 平架台共