

【別紙】

丸山小学校仮設校舎一式 借入

調達仕様書 正誤表

平成 28 年 10 月 21 日付け公告の「丸山小学校仮設校舎一式 借入」について、調達仕様書に記載誤りがあったため訂正しております。ご確認ください。

・仕様書 8 ページ 2)機械設備工事 ⑤消火設備

(誤)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">仮設校舎設置に伴う消火設備工事
パッケージ型消火設備(I 型)を設置する。
消火器は壁固定とし、適宜設置すること。 |
|---|

(正)

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">仮設校舎設置に伴う消火設備工事
パッケージ型消火設備(II 型)を設置する。
消火器は壁固定とし、適宜設置すること。 |
|--|

※_____部分が訂正箇所です。