

「東横堀川（葎屋橋～東横堀川水門間）堤防耐震対策工事」

訂正箇所(誤)

工事設計書 頁0-0013 工種明細書 工種第0002号明細書 鋼管杭護岸工

修正箇所

Y0010200
鋼管杭護岸工

工 種 明 細 書

工種第0002号 明細書

頁0-0013

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
継手材 (1) 等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m					材料費
	54	本			
継手材 (2) 先端90°ビレット付小口径鋼管杭 STR400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m	40	本			材料費
鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 1/7 1-3 1-4	26	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 1/7 2-3 2-4	10	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 1/7 1-1	7	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (4) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 1/7 2-1	4	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (5) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 1/7 1-6(水叩きCo部)	1	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (6) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 1/7 1-2	6	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (7) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 1/7 2-2	3	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (8) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 1/7 1-7(水叩きCo部)	1	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (9) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 1/7 1-5(水叩きCo+鋼矢板部)	1	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (10) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:16.0m 1箇所継 1/7 3-1 3-2(捨石部)	23	本			施工費 左岸

大 阪 市

00001135699

訂正箇所（正）

工事設計書 頁0-0013 工種明細書 工種第0002号明細書 鋼管杭護岸工

Y0010200
鋼管杭護岸工

工 種 明 細 書

工種第0002号 明細書

頁0-0013

修正箇所

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
継手材 (1) 等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m	54	本			材料費
継手材 (2) 先端形テーパー付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m	37	本			材料費
継手材 (3) 先端形テーパー付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.5m	3	本			材料費
鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 7/7 1-3 1-4	26	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 7/7 2-3 2-4	10	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 7/7 1-1	7	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (4) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 7/7 2-1	4	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (5) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 7/7 1-6(水叩きCo部)	1	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (6) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 7/7 1-2	6	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (7) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 7/7 2-2	3	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (8) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 7/7 1-7(水叩きCo部)	1	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (9) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 7箇所継 7/7 1-5(水叩きCo+鋼欠板部)	1	本			水上施工 施工費 右岸

行追加

大 阪 市

00001135699

訂正箇所（誤）

工事設計書 頁0-0018 工種明細書 工種第0005号明細書 笠コンクリート

Y0010200
笠コンクリート

工 種 明 細 書

修正箇所

工種第0005号 明細書

頁0-0018

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
足場工					材工共
鋼管杭防食工					
水上施工	1	式			
型枠支保工					
河川側					
	148	m			
鉄筋工					材工共
D13 SD345					
	5.22	t			
型枠(化粧型枠)					材工共
鉄筋構造物					
化粧型枠(ハツリ柄)含む 水上施工					
	309	m ²			
目地板設置					材工共
経青繊維質目地板 t=20mm					
	14	m ²			
止水板設置					材工共
CP 200×5					
	3	m			
コンクリート打設(1)					材工共
24-12-25BB					
	189.3	m ³			
コンクリート打設(2)					材工共
18-8-40BB					
張りコンクリート t=10cm					
	21.8	m ³			
単位当り					
	1	式			

大 阪 市

00001135699

訂正箇所（正）

工事設計書 頁0-0018 工種明細書 工種第0005号明細書 笠コンクリート

Y0010200
笠コンクリート

工 種 明 細 書

修正箇所

工種第0005号 明細書

頁0-0018

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
足場工					材工共
鋼管杭防食工					
水上施工	1	式			
型枠支保工					
河川側	148	m			
鉄筋工					材工共
D13 SD345	5.22	t			
型枠(化粧型枠)					材工共
鉄筋構造物					
化粧型枠(ハツリ柄)含む	309	m ²			
目地板設置					材工共
黒青繊維質目地板 t=20mm	14	m ²			
止水板設置					材工共
CF 200×5	3	m			
コンクリート打設（１）					材工共
24-12-25BB	189.3	m ³			
コンクリート打設（２）					材工共
18-8-40BB	21.8	m ³			
張りコンクリート t=10cm					
単位当り	1	式			

大 阪 市

00001135699

工事設計書 頁0-0034 工種明細書 工種第0019号明細書 防護柵工

修正箇所
頁0-0034
工種第0019号 明細書

[illegible]

訂正箇所 (正)

工事設計書 頁0-0034 工種明細書 工種第0019号明細書 防護柵工

Y0010200
防護柵工

工 種 明 細 書

工種第0019号 明細書

修正箇所

頁0-0034

[illegible]

大 阪 市

00001135699

工事設計書 頁0-0040 工種明細書 工種第0025号明細書 樹木撤去工

[illegible]

[illegible]

Y0010200
鋼管杭護岸工

工 種 明 細 書

修正箇所 頁0-0015
工種第0002号 明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
継手材 (1) 等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m	54	本			材料費
等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m					
継手材 (2) 先端リングレット付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m	40	本			材料費
先端リングレット付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m					
鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 タイプ 1-3 1-4	26	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 タイプ 1-3 1-4					水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 タイプ 2-3 2-4	10	本			第0032号 単価表 水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 タイプ 2-3 2-4					水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 タイプ 1-1	7	本			第0033号 単価表 水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 タイプ 1-1					水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (4) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 タイプ 2-1	4	本			第0034号 単価表 水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (4) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 タイプ 2-1					水上施工 施工費 右岸
					第0035号 単価表

Y0010200
鋼管杭護岸工

工 種 明 細 書

修正箇所
工種第0002号 明細書 頁0-0015

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4 継手材 (1) 等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m	54	本			材料費
等辺山形鋼 SS400 200×200×20 L=6.5m					
4 継手材 (2) 先端リブ付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m	37	本			材料費
先端リブ付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.7m					
4 継手材 (3) 先端リブ付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.5m	3	本			材料費
先端リブ付小口径鋼管杭 STK400 φ318.5 t=10.3mm L=6.5m					
4 鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 打 1-3 1-4	26	本			水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (1) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 打 1-3 1-4					水上施工 施工費 右岸
4 鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 打 2-3 2-4	10	本			第0032号 単価表 水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (2) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 3箇所継 打 2-3 2-4					水上施工 施工費 右岸
4 鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 打 1-1	7	本			第0033号 単価表 水上施工 施工費 右岸
鋼管杭圧入 (3) 回転切削圧入工法 φ800 圧入長:13.0m 6箇所継 打 1-1					水上施工 施工費 右岸
					第0034号 単価表

行追加

訂正箇所（誤）

見積参考資料 頁0-0024 工種明細書 工種第0005号明細書 笠コンクリート

Y0010200
笠コンクリート

工 種 明 細 書

修正箇所
工種第0005号 明細書 頁0-0024

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
足場工					材工共
鋼管杭防食工 水上施工	1	式			
足場工 148.9掛m 2 水上施工					第0079号 単価表
型枠支保工 河川側	148	m			
支保工 上部工鋼矢板式 クレン抜き					
鉄筋工 D13 SD345	5.22	t			材工共
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし					
型枠(化粧型枠) 鉄筋構造物 化粧型枠(ハツリ柄)含む 水上施工	309	m 2			材工共
型枠 化粧型枠(ハツリ柄) 鉄筋構造物					給付書28 第0080号 単価表
目地板設置 瀝青繊維質目地板 t=20mm	14	m 2			材工共
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板					
止水板設置 CP 200×5	3	m			材工共
止水板 止水板(塩ビ製) 塩ビ製					

大 阪 市

00001135699

訂正箇所（正）

見積参考資料 頁0-0024 工種明細書 工種第0005号明細書 笠コンクリート

Y0010200
笠コンクリート

工 種 明 細 書

修正箇所
工種第0005号 明細書
頁0-0024

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
足場工					材工共
鋼管杭防食工 水上施工	1	式			
足場工 148.9掛m 2 水上施工					第0079号 単価表
型枠支保工 河川側	148	m			
支保工 上部工鋼矢板式 クレーン抜き					
鉄筋工 D13 SD345	5.22	t			材工共
鉄筋工 SD345 D13 構造物種別による補正なし					
型枠(化粧型枠) 鉄筋構造物 化粧型枠(ハツリ柄)含む 	309	m 2			材工共
型枠 化粧型枠(ハツリ柄) 鉄筋構造物					 第0080号 単価表
目地板設置 遷青繊維質目地板 t=20mm	14	m 2			材工共
目地板 30m2未満 遷青繊維質目地板					
止水板設置 CF 200×5	3	m			材工共
止水板 止水板(塩t°製) 塩ビ製					

大 阪 市

00001135699

Y0010200
連絡橋撤去工

工 種 明 細 書

修正箇所 頁0-0030
工種第0009号 明細書

	細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
4	足場工 連絡橋撤去					材工共
		1	式			
4	足場工 吊足場 朝顔					第0101号 単価表
4	塗膜採取 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用(冬季以外)					材工共
		1	箇所			
4	塗膜成分分析用試料採取 鋼材部 剥離剤使用(冬期以外)					材工共(月単位の週休2日)
4	高欄撤去 連絡橋高欄撤去					
		46	m			
4	高欄撤去(連絡橋) 連絡橋高欄撤去					第0102号 単価表
4	既設舗装撤去 連絡橋既設舗装はぎ取り					
		34	m ²			
4	既設舗装はぎ取り 連絡橋既設舗装					第0103号 単価表
4	橋体撤去 支承縁切り 桁1次切断・撤去 ベント設備含む 水上施工					
		1	式			
4	橋体撤去 支承縁切り 桁1次切断・撤去 ベント設備含む 水上施工					第0104号 単価表
						構造物とりこわし費
4	設置搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬、処分費含む					
		3	m ³			
4	コンクリート殻(無筋)運搬(構造物とりこわし) 人力積込 処分費(m ³)					第0110号 単価表

修正箇所

Y0010200
連絡橋撤去工

工 種 明 細 書

工種第0009号 明細書

頁0-0030

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
足場工 連絡橋撤去					材工共
	1	式			
足場工 吊足場 朝顔					
					第0101号 単価表
塗膜採取 塗膜成分分析用試料採取 剥離剤使用(冬季以外)	1	箇所			材工共
塗膜成分分析用試料採取 鋼材部 剥離剤使用(冬期以外)					材工共(月単位の週休2日)
高欄撤去 連絡橋高欄撤去	46	m			
高欄撤去(連絡橋) 連絡橋高欄撤去					第0102号 単価表
既設舗装撤去 連絡橋既設舗装はぎ取り	34	m ²			
既設舗装はぎ取り 連絡橋既設舗装					第0103号 単価表
橋体撤去 支承縁切り 桁1次切断・撤去 ベント設備含む 水上施工	1	式			
橋体撤去 支承縁切り 桁1次切断・撤去 ベント設備含む 水上施工					第0104号 単価表
					構造物とりこわし殻
殻運搬処理 コンクリート殻(無筋)運搬、処分費含む	3	m ³			
コンクリート殻(無筋)運搬(構造物とりこわし) 機械積込 処分費(m ³)					第0110号 単価表

Y0010200
防護柵工

工 種 明 細 書

 修正箇所
工種第0019号 明細書
頁0-0045

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
目隠しフェンス設置 H=2.00m 基礎ブロック 	118	m			材工共
目隠しフェンス設置 H=2.00m 基礎ブロック450×450×800					材工共（月単位の週休2日）
目隠しフェンス門扉設置 H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ブロック550×550×800	3	組			材工共
目隠しフェンス門扉設置 H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ブロック550×550×800					材工共（月単位の週休2日）
手すり設置 H=850 H=650 ベースプレート式 削孔・接着系/カー含む	9	m			階段部 材工共
手すり設置 H=850 H=650 ベースプレート式 削孔・接着系/カー含む					階段部 材工共
単位当り	1	式			第0171号 単価表

Y0010200
防護柵工

工 種 明 細 書

 修正箇所
工種第0019号 明細書
頁0-0045

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
目隠しフェンス設置 H=2.00m 基礎ブロック 450×450×800	118	m			材工共
目隠しフェンス設置 H=2.00m 基礎ブロック 450×450×800					材工共（月単位の週休2日）
目隠しフェンス門扉設置 H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ブロック 550×550×800	3	組			材工共
目隠しフェンス門扉設置 H=2.00m W=1.00m(片開き) 基礎ブロック 550×550×800					材工共（月単位の週休2日）
手すり設置 H=850 H=650 ベースプレート式 削孔・接着系を含む	9	m			階段部 材工共
手すり設置 H=850 H=650 ベースプレート式 削孔・接着系を含む					階段部 材工共
第0171号 単価表					
※※単位当り※※	1	式			

Y0010200
樹木撤去工

工 種 明 細 書

修正箇所 頁0-0051
工種第0025号 明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
樹木撤去 高木 幹周30cm以上60cm未満 伐根撤去含む 積込・運搬含む	1	本			
高木伐採 幹周30cm以上60cm未満 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下					施工費(月単位の週休2日)
中低木撤去 樹高200cm以上300cm未満 伐根撤去含む 積込・運搬含む	64	本			
中低木伐採 樹高100cm以上200cm未満 運搬含む(再資源化処理施設へ運搬)30km以下					施工費(月単位の週休2日)
発生材処理 木くず	0.5	t			
処分費 木くず					
単位当り	1	式			

Y0010200
樹木撤去工

工 種 明 細 書

修正箇所 頁0-0051
工種第0025号 明細書

細 別	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
樹木撤去 高木 幹周30cm以上60cm未満 伐根撤去含む 積込・運搬含む	1	本			施工費（月単位の週休2日）
高木伐採 幹周30cm以上60cm未満 運搬含む（再資源化処理施設へ運搬）30km以下					
中低木撤去 樹高100cm以上200cm未満 伐根撤去含む 積込・運搬含む	64	本			施工費（月単位の週休2日）
中低木伐採 樹高100cm以上200cm未満 運搬含む（再資源化処理施設へ運搬）30km以下					
発生材処理 木くず	0.5	t			
処分費 木くず					
※※単位当り※※	1	式			

Y001010503Y
コンクリート工

1 位 単 価 表

第0077号 単価表 頁0-0150
(1 m3 当り)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	1	m3			
生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%以上	-1.0707	m3			
水中不分離性コンクリート (水中強度)24-50(フロー値)-20B3・AE減水剤 水中不分離性混和剤・流動化剤別添添加	1.0707	m3			材料費
水中不分離性混和剤 主剤	2.5	kg			
水中不分離性混和剤 流動化助剤	4.0	kg			
特別加工費及び洗浄費 増粘剤ミキサー車投入 水中不分離性コンクリート用	1	m3			材料費
単位当り	1	m3			

行追加

Y001025104B
コンクリート工

1 位 単 価 表

第0091号 単価表
(1 m 3 当り)

頁0-0164

水中不分離コンクリート (FC21)

水上施工 (水中) OP+2.2m未満

材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	1	m 3			
生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%以上	-1.0707	m 3			
水中不分離性コンクリート (水中強度)24-50 (フロー値)-20BB・AE減水剤 水中不分離性混和剤、流動化剤別途添加	1.0707	m 3			材料費
拘束費 クレーン付台船船団		日			第0058号 単価表
※※単位当り※※	1	m 3			

V001025104B
コンクリート工

1 位 単 価 表

第0091号 単価表
(1 m 3 当り)

頁0-0164

水中不分離コンクリート (FC21)

水上施工 (水中) OP+2.2m未満

材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	1	m 3			
生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%以上	-1.0707	m 3			
水中不分離性コンクリート (水中強度)24-50 (フロー値)-20BB・AE減水剤 水中不分離性混和剤、流動化剤別添添加	1.0707	m 3			材料費
水中不分離性混和剤 主剤	2.5	k g			
水中不分離性混和剤 流動化助剤	4.0	k g			
特別加工費及び洗浄費 増粘剤ミキサー車投入 水中不分離性コンクリート用	1	m 3			材料費
作業費 クレーン付台船船団		日			第0058号 単価表
単位当り	1	m 3			

行追加

第0101号 単価表
(1 式 当り)

00001135699

[illegible]

頁0-0200

第0127号 単価表
(1 式 当り)

材工共

00001135699

訂正箇所（正）

見積参考資料 頁0-0200 1位単価表 第0127号単価表 反力架台設置撤去工

Y001040101A
反力用架台設置撤去工

1 位 単 価 表

修正箇所
第0127号 単価表
(1 式 当り)
頁0-0200

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
材料費(鋼矢板) 鋼矢板IV型 φ1200用 L=18.0m	36	枚			第0128号 単価表
鋼矢板打込工 (WJ併用パイプロハンマ工) 油圧・水上施工 打込長13m IV型 継施工1箇所/枚	36	枚			
鋼矢板引抜工 (パイプロハンマ工) 引抜長L=13m ガス切断含む	36	枚			第0129号 単価表
反力架台設置・撤去 φ1200用 水上施工	2	箇所			第0130号 単価表
スクラップ ヘビーH1	48.96	t			
※※単位当り※※	1	式			

訂正箇所（誤）

見積参考資料 頁0-0208 1位単価表 第0135号単価表 反力架台設置撤去

Y001040101C
反力用架台設置撤去工

1 位 単 価 表

修正箇所

頁0-0208

第0135号 単価表
(1 式 当り)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
材料費(鋼矢板) 鋼矢板Ⅲ型 φ800用 L=16.5m	14	枚			第0136号 単価表
鋼矢板打込工 (W)併用パイプロハンマ工) 油圧・地上施工 打込長10.5m Ⅲ型 兼施工箇所/枚	14	枚			
鋼矢板引抜工 (パイプロハンマ工) 引抜長:L=10.5m ガス切断含む	14	枚			第0137号 単価表
反力架台設置・撤去 φ800用 陸上施工 クレーン含む	1	箇所			第0138号 単価表
スクラップ ヘビーH1	13.02	t			
※※単位当り※※	1	式			

訂正箇所（正）

見積参考資料 頁0-0208 1位単価表 第0135号単価表 反力架台設置撤去

Y001040101C
反力用架台設置撤去工

1 位 単 価 表

 修正箇所
第0135号 単価表 頁0-0208
(1 式 当り)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
材料費(鋼矢板) 鋼矢板Ⅲ型 φ800用 L=15.5m	14	枚			第0136号 単価表
鋼矢板打込み (W)併用パイプロハンマ工) 油圧 陸上施工 打込長10.5m Ⅲ型 継地工1箇所/枚	14	枚			
鋼矢板引抜き工 (パイプロハンマ工) 引抜き長:L=10.5m ガス切断含む	14	枚			第0137号 単価表
反力架台設置・撤去 φ800用 陸上施工 クレーン含む	1	箇所			第0138号 単価表
スクラップ ヘビーH1	13.02	t			
※※単位当り※※	1	式			

見積参考資料 頁0-0210 2位単価表 第0137号単価表 鋼矢板引抜工(バイブロハンマ工)

00001135699

V003040102
コンクリート工

1 位 単 価 表

第0189号 単価表
(1 m3 当り)

頁0-0263

水中不分離コンクリート (FC21)

水上施工 (水中) OP+2.2m未満

材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	1	m3			
生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%以上	-1.0707	m3			
水中不分離性コンクリート (水中強度)24-50 (フロー値)-20BB・AE減水剤 水中不分離性混和剤、流動化剤別途添加	1.0707	m3			材料費
拘束費 クレーン付台船船団+潜水士船		日			第0075号 単価表
単位当り	1	m3			

訂正箇所（正）

見積参考資料 頁0-0263 1位単価表 第0189号単価表 コンクリート工

V003040102
コンクリート工

1 位 単 価 表

第0189号 単価表
(1 m3 当り)

頁0-0263

水中不分離コンクリート (FC21)

水上施工(水中) OP+2.2m未満

材工共

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設	1	m 3			
生コンクリート 24-12-25 高炉 W/C55%以上	-1.0707	m 3			
水中不分離性コンクリート (水中強度)24-50(フロー値)-20BB・AE減水剤 水中不分離性混和剤、流動化剤別途添加	1.0707	m 3			材料費
水中不分離性混和剤 主剤	2.5	k g			
水中不分離性混和剤 流動化助剤	4.0	k g			
特別加工費及び洗浄費 増粘剤ミキサー車投入 水中不分離性コンクリート用	1	m 3			材料費
作業費 クレーン付台船船団+潜水士船		日			第0075号 単価表
単位当り	1	m 3			

行追加

大 阪 市

00001135699

訂正箇所（誤）

積算条件事項 P3

0.45m3 級ハックホリ+台船 鋼 100t 積	13.4km	4回 (2 往復)	【1 号工事】河川土工
ハックホリ+杭打ち用ウ ーターシット+クローラークレーン 45 ～50t 吊+クレーン付台船 300t 積	13.4km	4回 (2 往復)	【1 号工事】仮設矢板工、端部処理工

7. 安全監視船

安全監視船の隻数は次表のとおり計上している。

工種	日 数
1 号工事：鋼管矢板護岸工・鋼管杭護岸工(左岸：葭屋橋～今橋を除く)・鋼 管杭防食工・端部処理工・笠コンクリート(足場工)・増打ちコンクリート・ 旧水門撤去工・仮設矢板工・技術管理費(磁気探査費) ※上記記載工種の水上作業時	1016 隻
3 号工事：浄化設備撤去 ※上記記載工種の水上作業時	6 隻

訂正箇所（正）

積算条件事項 P3

0.45m3 級ハ ⁺ ツタネリ+台船 鋼 100t 積	13.4km	4回 (2 往復)	【1 号工事】河川土工
ハ ⁺ イフ ⁺ ロハンマ+杭打ち用ウ ーターシ ⁺ ェット+クローラ ⁺ クレーン 45 ～50t 吊+クレーン付台船 300t 積	13.4km	4回 (2 往復)	【1 号工事】仮設矢板工、端部処理工

7. 安全監視船

安全監視船の隻数は次表のとおり計上している。

工種	日 数
1 号工事：鋼管矢板護岸工・鋼管杭護岸工(左岸：葭屋橋～今橋を除く)・鋼 管杭防食工・端部処理工・笠コンクリート(足場工)・増打ちコンクリート・ 旧水門撤去工・仮設矢板工・技術管理費(磁気探査費) ※上記記載工種の水上作業時	1016 隻
3 号工事：浄化設備撤去 ※上記記載工種の水上作業時	6 隻


8. 障害物について

葭屋橋～今橋間の左岸側に捨石が確認されており、層厚 2.0m で積算している。

追加


訂正箇所 (誤)

見積参考資料 参考図 連絡橋撤去図 連絡橋 撤去計画図(1)(参考図)



訂正箇所（誤）

見積参考資料 参考図 連絡橋撤去図 連絡橋切断位置図(参考図)




訂正箇所 (正)

見積参考資料 参考図 連絡橋撤去図 連絡橋切断位置図(参考図)

連絡橋切断位置図(参考図)


S=図示

平面図
S=1:100 (A3)




平面図
S=1:100 (A3)

橋面撤去




主桁撤去




断面図
S=1:50 (A3)


足場



橋面撤去



主桁撤去



○二次切断・撤去 ※4 t コニク (2.9 t 吊り) での撤去を想定
主桁撤去 概算重量 10.9 t/10分割 x 1.1 t

2次切断延長		切断延長 (m)							合計
区分	分	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	
10mm以下	4.5	3.22	2.28	1.72	1.65	2.19	3.12	4.44	23.13
20mm以下	0.76	0.76						0.76	3.04
30mm以下			0.76	0.76	0.76	0.76			3.04

工事名	直轄河川(国庫河川)東濃川(水門) 堤防留置対策工事			
河川名	東濃川			
図名	連絡橋切断位置図 (参考図)			
図号	多5 / 参12	所長	調査	設計
図尺	縮尺	図式	外勢	小林
年月日	令和 7年 7月	外勢	小林	今村
大阪市建設局河川部河川課				