

令和5年5月26日公告

柴島浄水場上系外1か所次亜塩素酸ナトリウム注入設備改良工事
設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください

正誤表

訂正箇所		誤					正					
図面 M-32	番号	①	②	③	④	⑤	番号	①	②	③	④	⑤
	名称	貯蔵槽	送液ポンプ	回収ポンプ	床排水ポンプ	回収液放流ポンプ	名称	貯蔵槽	送液ポンプ	回収ポンプ	床排水ポンプ	回収液放流ポンプ
	形式	円筒型	マグネット式	マグネット式	汚水用水中ポンプ	ダイヤフラム型	形式	円筒型	マグネット式	マグネット式	汚水用水中ポンプ	ダイヤフラム型
	容量	65m ³	350ℓ/分×30m	350ℓ/分×30m	100ℓ/分×1.4m	211ℓ/分×4.0ℓ/H	容量	65m ³	350ℓ/分×30m	350ℓ/分×30m	100ℓ/分×1.4m	211ℓ/分×4.0ℓ/H
	材質	FRP+内面PVC	薬液：テフロンPFA	薬液：テフロンPFA	SUS304	接液部：PVC	材質	FRP+内面PVC	薬液：テフロンPFA	薬液：テフロンPFA	SUS304	接液部：PVC
	電機機	—	AC400V×5.5KW×60Hz	AC400V×5.5KW×60Hz	AC400V×0.75KW×60Hz	AC400V×0.4KW×60Hz	電機機	—	AC400V×5.5KW×60Hz	AC400V×5.5KW×60Hz	AC400V×0.75KW×60Hz	AC400V×0.4KW×60Hz
	寸法	φ3800×H6000以下	50A×40A	50A×40A	50A	50A	寸法	φ3800×H6000以下	50A×40A	50A×40A	50A	50A
	数量	5台（内1台予備）	2台（内1台予備）	1台	2台	1台	数量	5台（内1台予備）	2台（内1台予備）	1台	2台	1台
	備考	1号機（撤去） 2号機（撤去） 3号機（撤去） 4号機（撤去） 5号機（撤去）	1号（撤去） 2号（撤去）	（撤去）	（撤去）	（撤去）	備考	1号機（撤去） 2号機（撤去） 3号機（撤去） 4号機（撤去） 5号機（撤去）	1号（撤去） 2号（撤去）	（撤去）	（撤去）	（撤去）