

令和6年12月10日公告

庭窪浄水場1・2系排泥ポンプ設備改良その他工事

設計図書の一部に誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所	誤	正
工事仕様書 P13 第2章 設計及び製作 第3節 応急給水ポンプ設備 第17条	3 吐出し量:0.35m ³ /h以上	3 吐出し量:0.35m ³ /min以上

6 数 量：2台

第16条 排泥ポンプ用吸込み配管、吐出し配管の詳細は、次のとおりとする。

- 1 構成：図－3・4のとおり
- 2 呼び径：400A
- 3 材質：SGPW
- 4 接続方式：両フランジ（RF フランジ）
- 5 フランジ規格：JWWA G 5527 7.5K
- 6 使用流体：沈澱汚泥（濃度2%）
- 7 付属品：
 - （1）弁座付短管：32A 弁座付ノズル
 - （2）フランジ接続用ボルト・ナット（SUS304）
 - （3）フランジ用パッキン（RF 形）
- 8 数量：1式
- 9 各配管の長さは、機器寸法に応じて決定すること。また、ポンプ吐出し口径が350A 以下となる場合、拡大管を挿入すること。

第3節 応急給水ポンプ設備

第17条 応急給水ポンプの仕様は、次のとおりとする。

- 1 形式：ステンレス製 自吸式横軸片吸込渦巻ポンプ
- 2 ポンプ口径：65mm
- 3 吐出し量：0.35m³/h 以上
- 4 全揚程：14m
- 5 材質
 - （1）羽根車：SUS304 又は SCS13
 - （2）主 軸：SUS304 又は SCS13
 - （3）ケーシング：SUS304 又は SCS13
 - （4）ベ ー ス：FC200 又は SS400
- 6 軸封装置：メカニカルシール
- 7 接続方式：フランジ式
- 8 フランジ規格：JIS 10K
- 9 付属品

共通仕様書のとおりとするが、以下を追加する。

6 数 量：2台

第16条 排泥ポンプ用吸込み配管、吐出し配管の詳細は、次のとおりとする。

- 1 構成：図－3・4のとおり
- 2 呼び径：400A
- 3 材質：SGPW
- 4 接続方式：両フランジ（RF フランジ）
- 5 フランジ規格：JWWA G 5527 7.5K
- 6 使用流体：沈澱汚泥（濃度2%）
- 7 付属品：
 - （1）弁座付短管：32A 弁座付ノズル
 - （2）フランジ接続用ボルト・ナット（SUS304）
 - （3）フランジ用パッキン（RF 形）
- 8 数量：1式
- 9 各配管の長さは、機器寸法に応じて決定すること。また、ポンプ吐出し口径が350A 以下となる場合、拡大管を挿入すること。

第3節 応急給水ポンプ設備

第17条 応急給水ポンプの仕様は、次のとおりとする。

- 1 形式：ステンレス製 自吸式横軸片吸込渦巻ポンプ
- 2 ポンプ口径：65mm
- 3 吐出し量：0.35m³/min 以上
- 4 全揚程：14m
- 5 材質
 - （1）羽根車：SUS304 又は SCS13
 - （2）主 軸：SUS304 又は SCS13
 - （3）ケーシング：SUS304 又は SCS13
 - （4）ベ ー ス：FC200 又は SS400
- 6 軸封装置：メカニカルシール
- 7 接続方式：フランジ式
- 8 フランジ規格：JIS 10K
- 9 付属品

共通仕様書のとおりとするが、以下を追加する。