

津守下水処理場1系反応槽外設備工事

1 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																											
特記仕様書 P15 第22条 1 鋼製品類仕様 及び施工範囲	1 鋼製品類仕様及び施工範囲																												
	<table><tr><th>名 称</th><th>設置場所</th><th>材 質</th><th>備 考</th></tr><tr><td>水中ミキサ一点検歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>点検歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>点検階段</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>反応槽縦断歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">配管支持具</td><td>1 系反応槽 (水中部)</td><td>SUS304</td><td></td></tr><tr><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr></table>		名 称	設置場所	材 質	備 考	水中ミキサ一点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		点検階段	1 系反応槽	SS400+Zn		反応槽縦断歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		配管支持具	1 系反応槽 (水中部)	SUS304		1 系反応槽	SS400+Zn	
	名 称	設置場所	材 質	備 考																									
	水中ミキサ一点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																										
	点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																										
	点検階段	1 系反応槽	SS400+Zn																										
	反応槽縦断歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																										
配管支持具	1 系反応槽 (水中部)	SUS304																											
	1 系反応槽	SS400+Zn																											
1 鋼製品類仕様及び施工範囲																													
<table><tr><th>名 称</th><th>設置場所</th><th>材 質</th><th>備 考</th></tr><tr><td>嫌気槽攪拌機点検歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>点検歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>点検階段</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td>反応槽縦断歩廊</td><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">配管支持具</td><td>1 系反応槽 (水中部)</td><td>SUS304</td><td></td></tr><tr><td>1 系反応槽</td><td>SS400+Zn</td><td></td></tr></table>		名 称	設置場所	材 質	備 考	嫌気槽攪拌機点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		点検階段	1 系反応槽	SS400+Zn		反応槽縦断歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn		配管支持具	1 系反応槽 (水中部)	SUS304		1 系反応槽	SS400+Zn		
名 称	設置場所	材 質	備 考																										
嫌気槽攪拌機点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																											
点検歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																											
点検階段	1 系反応槽	SS400+Zn																											
反応槽縦断歩廊	1 系反応槽	SS400+Zn																											
配管支持具	1 系反応槽 (水中部)	SUS304																											
	1 系反応槽	SS400+Zn																											
特記仕様書 P32 第42条 2	2 No.2反応槽攪拌機・ドレン弁操作盤 1面 (屋内自立形、耐震クラス:A)																												
	2 No.2反応槽攪拌機・ドレン弁操作盤 1面 (屋外自立形、耐震クラス:A)																												